


**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****Портландцемент белый 1-500-Д0 ГОСТ 965-89(White Portland Cement CEM I 52,5R)
(EN 197-1:2011)**Производитель **CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.**, ТурцияАдрес производства: **Toroslar Mah. Tekke Cad.Yenitaskent, 33013 MERSIN - Turkey**, ТурцияЮридический адрес: **Kucukbakkalkoy Mah. Kayisdagi Cad. No:1/90, Allianz Tower Kat:24, 34750 Atasehir/Istanbul, Turkey**Полномочный представитель **Общество с ограниченной ответственностью «Чимса-Рус Цементная Торговая Компания», Россия, 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Свободы, д.1, корп.А, тел.:(8617) 67-20-31, cimsa-rus@cimsarus.ru, договор №1 от 31.05.2019 г.**Сертификат соответствия № **РОСС RU С-TR.АЩ01.В.00100/19**Срок действия **с 14.08.2019 по 13.08.2020**ПАРТИЯ № **б/н от 20-22.06.2020 г. 4210,252 т брутто**Дата отгрузки(изготовления) **21-22.06.2020 г, коносамент №1 от 24.06.2020г, т/х UST ILIMSK**
(номера транспортных средств или наименование судна)Добавки-наполнители **отсутствуют**Нерастворимый остаток, мас.% **0,0 соответствует**Равномерность изменения объема: **выдержал, отсутствие трещин искривлений**Коэффициент отражения света, **% 89 соответствует**Ложное схватывание **не обладает признаками ложного схватывания**Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$ - **68 ± 18**Сроки схватывания : **соответствует**-начало схватывания, ч- мин. **2-00 - соответствует**-конец схватывания, ч-мин. **3-10 - соответствует**Прочность на сжатие, Мпа: в возрасте 28 суток : **56,6 – соответствует**Содержание ангидрида серной кислоты SO₃, мас. % **2,28 – соответствует**Содержание хлорид-иона Cl⁻, мас. % **0,007 соответствует**Гарантийный срок, сут **60 суток**

(знак контроля)

ВРИО директора
ООО «Чимса-Рус ЦТК»